

Informácia o výsledkoch kontroly priemyselne vyrábaných mált na murivo uvádzaných alebo sprístupňovaných na trhu SR

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) ako orgán dohľadu nad dodržiavaním povinností hospodárskych subjektov, ktoré uvádzajú alebo sprístupňujú na trhu stavebné výrobky, vykonala v roku 2025 celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na kontrolu priemyselne vyrábaných mált na murivo.

Cieľom celoslovenskej kontrolnej akcie bolo preveriť plnenie stanovených požiadaviek v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (ďalej len „Nariadenie (EÚ) č. 305/2011“), zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov (ďalej len „vyhláška“) v sortimentných skupinách:

- **priemyselne vyrábané malty na murovanie,**
- **a priemyselne vyrábané malty na vnútorné a vonkajšie omietky na báze anorganických spojív vrátane tepelnoizolačných mált.**

(ďalej len „priemyselne vyrábané malty na murivo“)

Predmetom kontroly boli

- priemyselne vyrábané malty na murovanie, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná európska norma STN EN 998-2:2019 Špecifikácia mált na murivo. Časť 2: Malta na murovanie (idt EN 998-2:2016) (ďalej len „norma EN 998-2:2016“), a ktoré sú v zmysle vyhlášky zaradené do skupiny 1104 (Priemyselne vyrábané malty na murovanie a ostatné hmoty na murovanie). Posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov sa vykonáva podľa druhu malty: pre navrhovanú maltu systémom 2+ a pre maltu s predpísaným zložením systémom 4, a
- priemyselne vyrábané malty na vnútorné a vonkajšie omietky na báze anorganických spojív vrátane tepelnoizolačných mált, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná európska norma STN EN 998-2:2019 Špecifikácia mált na murivo. Časť 2: Malta na murovanie (idt EN 998-2:2016) (ďalej len „norma EN 998-2:2016“), a ktoré sú v zmysle vyhlášky zaradené do skupiny 1105 (Priemyselne vyrábané malty na vnútorné a vonkajšie omietky na báze anorganických spojív vrátane tepelnoizolačných mált). Posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov sa vykonáva podľa systému 4.

Poznámka

Predmetom kontroly neboli priemyselne vyrábané malty na omietky, na ktoré sa vzťahuje norma EN 15824:2017 Technické požiadavky na vonkajšie a vnútorné omietky na báze organických spojív a norma EN 13279-1:2008 Sadrové spojivá a sadrové malty. Časť 1: Definície a požiadavky.

Priemyselne vyrábané malty na murivo, na ktoré sa vzťahujú harmonizované európske normy EN 998-1:2016 a EN 998-2:2016 patria do harmonizovanej časti stavebných výrobkov, na ktoré sa vzťahujú požiadavky Nariadenia (EÚ) č. 305/2011. Výrobca pred uvedením priemyselne vyrábaných mált na trh EÚ musí v súlade s Nariadením (EÚ) č. 305/2011 vykonať **posúdenie nemennosti parametrov predpísaným spôsobom**, vydať **vyhlásenie o parametroch** a označiť výrobok **CE**, ako aj **d ďalšími povinnými údajmi**. Priemyselne vyrábané malty na murivo, ktoré boli predmetom kontroly, musia byť viditeľne, čitateľne a nezmazateľne označené minimálne týmito údajmi:

- označením CE,
- sprievodnými údajmi za CE v zmysle čl. 9 Nariadenia (EÚ) č. 305/2011:
 - dve posledné číslice roku, v ktorom sa prvýkrát pripojilo,
 - jedinečný identifikačný kód typu výrobku,
 - referenčné číslo vyhlásenia o parametroch,
 - úroveň alebo trieda deklarovaných parametrov,
 - odkaz na uplatnenú harmonizovanú technickú špecifikáciu,
 - identifikačné číslo notifikovanej osoby (uplatňuje sa v systéme posudzovania 2+),
 - zamýšľané použitie, ako sa uvádza v uplatnenej harmonizovanej technickej špecifikácii,
- menom, registrovaným obchodným menom alebo ochrannou známkou výrobcu a jeho kontaktnou adresou,
- menom, registrovaným obchodným menom alebo ochrannou známkou dovozcu (ak existuje) a jeho kontaktnou adresou,
- typovým číslom, číslom výrobnéj dávky alebo sériovým číslom, alebo iným údajom, ktorý umožní identifikáciu.

Obsahom kontroly bola najmä kontrola plnenia technických požiadaviek zo strany výrobcov (testovanie vybraných vzoriek v akreditovanom laboratóriu), ale aj kontrola povinného označovania, či sprievodnej a technickej dokumentácie.

Výsledky kontrolnej akcie

V sledovanom období vykonala SOI kontroly v **73 prevádzkových jednotkách** (ďalej len „PJ“) v rámci celého Slovenska. Kontroly boli vykonané výlučne u hospodárskych subjektov v postavení distribútora. Nesúlad s predpísanými požiadavkami bol zistený v **11 PJ**, čo predstavuje **15 % kontrol so zisteným nedostatkom**.

Celkovo bolo prekontrolovaných spolu **141 druhov** priemyselne vyrábaných mált na murivo, pričom nedostatky boli zistené pri **13 druhoch** v celkovej hodnote **9 168,25 €**, čo predstavuje **9,2 % druhov s nedostatkom**.

Najčastejšie zisťované nedostatky sa týkali vyhlásenia o parametroch a označenia povinnými sprievodnými údajmi za CE. Spolu tieto 2 nedostatky tvorili takmer **94 %** z celkového počtu zistených nedostatkov. V niektorých prípadoch kontrolované osoby nevedeli predložiť požadovanú časť technickej dokumentácie. Kontrolami boli zistené aj prípady, kedy určitá

deklarovaná hodnota parametra bola rozdielne uvedená priamo na výrobku, vo vyhlásení o parametroch a v technickom liste. Niektoré druhy vykazovali viac ako 1 nedostatok súčasne.

Na základe zistených nedostatkov bolo **10 kontrolovaným osobám** umožnené na **12 druhov** priemyselne vyrábaných mált na murivo v celkovej hodnote **3 586,97 €** prijať nápravné opatrenia s tým, že tieto výrobky nebudú ďalej sprístupňovať na trhu do odstránia týchto nedostatkov. V **1 prípade** SOI uložila kontrolovanej osobe povinné opatrenia obmedzujúce voľný pohyb **1 druhu** priemyselne vyrábanej malty na murivo.

Overenie výrobcom deklarovaných parametrov.

V rámci celoslovenských kontrol bolo z priamej ponuky pre spotrebiteľa odobratých spolu 10 druhov priemyselne vyrábaných mált na murivo na posúdenie ich technických vlastností. Podľa sídla výrobcu bolo všetkých 10 vzoriek vyrobených v EÚ.

Vzorky boli testované v akreditovanom laboratóriu. Cieľom bolo overiť, či vzorky spĺňajú výrobcom deklarované parametre. Výsledky skúšania preukázali, že všetkých 10 druhov výrobkov spĺňalo výrobcom deklarované parametre v skúšaných vlastnostiach, ako aj stanovené požiadavky v zmysle harmonizovaných noriem.

Záver

Cieľom kontrolnej akcie bolo preveriť aktuálny stav dodržiavania predpísaných požiadaviek v sortimentnej skupine priemyselne vyrábaných mált na murivo.

Výsledky kontrolnej akcie ukázali, že hoci deklarované parametre v skúšaných vlastnostiach, boli vo všetkých prípadoch splnené, SOI stále zisťuje na trhu nedostatky, ktoré sa týkajú neúplného alebo nesprávneho označovania výrobkov alebo predloženej dokumentácie.

Výrobok, ktorý nie je v úplnom súlade so stanovenými požiadavkami platných právnych predpisov sa nesmie sprístupňovať na trhu Slovenskej republiky/Európskej únie. Takéto porušenia síce nemajú vplyv na bezpečnosť výrobku pri jeho zabudovaní do stavby, ale nesprávne informácie, ako napríklad nesprávne uvedená hodnota parametra stavebného výrobku, môže viesť do omylu nielen spotrebiteľa, ale aj osoby zabezpečujúce dodanie tovaru priamo na stavby a zapríčiňuje, že tieto osoby by si takýto druh výrobku inak nezakúpili.