

PRÍLOHA č. 1 k obchodnej zmluve č. 2343/2014

o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku z nehnuteľnosti odvádzaných do verejnej kanalizácie.

Odberateľ - producent: Slovenská obchodná inšpekcia
Prievozká 32, 827 99 Bratislava

Zastúpený:

Ročný priemer z dlhodobého
zrážkového úhrnu Hz v m/rok
od 1.10.2007 - 30.9.2012

Súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

Druh povrchu

Lokalita	Úhrn
N.Mesto n/Váhom	0,6340
Tr.Teplá	0,7610
Tr.Teplíce	0,7610
Trenčín	0,7230
Tr.Stankovce	0,7010

Kategória A - súčiniteľ odtoku 0,9 :

zast. plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.)

Kategória B - súčiniteľ odtoku 0,4 :

čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspárovaním pieskom, štrkom a pod.)

Kategória C - súčiniteľ odtoku 0,05 :

dobře priepustné plochy pokryté vegetáciou (záhrady, trávniky, a pod.)

Kategória povrchu (údaje predloží producent)	Súčiniteľ odtoku (k)	Veľkosť plochy (S) v m ²	Úhrn (Hz)	Množstvo vôd z povrchového odtoku (Q = k.S.Hz) v m ³ /rok
- Kategória A:	0,9	616	0,723	409,8312
- Kategória B:	0,4	0	0,723	0
- Kategória C:	0,05	118	0,723	4,2657
S P O L U				

Poznámka:

Cenová skupina: €/m³ - vid' oznámenie o určení ceny

Spoplatňované obdobie: **od 6.5.2014**

V Trenčíne dňa: 2.6.2014

Dodávateľ:



Ing. Beňušková, generálna riaditeľka

Odberateľ - producent:

SLOVAKIA

postovy priecinok 29
Prievozká 32 827 99 Bratislava 27